



Piaseczno, dnia 06 sierpnia 2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania na dostawę i montaż agregatów prądotwórczych ZGI-60 szt. 1, ZGI-75 szt. 2 i ZGI-130 szt. 1 wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzeń w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego na obiektach: Głusków, Bobrowiec, Złotokłós i Chylice gmina Piaseczno.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza inne typy agregatów o równoważnych lub wyższych parametrach niż wymienione w SIWZ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące agregatów informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. decyduje się wyłącznie na stosowanie wyżej wymienionych typów. Głównym kryterium takiej decyzji jest fakt, że obecnie wykorzystywane agregaty są tego samego typu co w/w i Zamawiający dąży do ujednolicenia swojego wyposażenia prądotwórczego. Dopuszczenie i ewentualne wdrożenie maszyn innego typu wiązałoby się ze zbytnimi kosztami dodatkowymi dotyczącymi wdrożenia, przebudowy stanowisk pracy maszyn, a także wyższymi kosztami eksploatacji, serwisu i napraw. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby dopuszczania agregatów typów innych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W imieniu Zamawiającego

Wiceprezes Zarządu
Robert Latawiec

Kierownik Działu Inwestycji i Uzgodnień
Grzegorz Banaszewski