

Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowe badania wody w roku 2014 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.

(Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zmianami), oraz wód popłucznych.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wody oraz ścieków (wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody) z miejsc wskazanych przez PWiK w Piasecznie na terenie Gminy Piaseczno.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
 - a) Badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego (MK) – **51 próbek**
 - b) Badania wody pitnej w ramach monitoringu przeglądowego (MP)- **13 próbek**
 - c) Badania ścieków (wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody) – **42 próbki**

Ilość badań może zostać zwiększona w zależności od wynikłych potrzeb.

3. Zakres opracowania:

Dojazd i pobranie próbek wody oraz ścieków z miejsc wskazanych w harmonogramie sukcesywnie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wg. **załącznika 1.**
4. Wymagane parametry:
 - a) Badania wody należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .
 - b) Badania ścieków i wód popłucznych zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
5. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia:
 - W ramach monitoringu kontrolnego wody pitnej (MK) należy przeprowadzić analizy – zgodnie z **załącznikiem nr 2**
 - W ramach monitoringu przeglądowego wody pitnej (MP) należy przeprowadzić analizy zgodnie z **załącznikiem nr 3**
 - W ramach badania ścieków (wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody) należy przeprowadzić analizy zgodnie z **załącznikiem nr 4**
6. Wymagania stawiane wykonawcom:
 - Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 - Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania
 - Przeprowadzanie badań zgodnie z postanowieniami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzone posiadaniem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji lub innego równoważnego ośrodka akredytacji.
 - Oferent jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
 - Określenie przez oferenta telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zadania.
 - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Oferenta podczas wykonywania zadania.

7. Cena badań jest ceną ryczałtową i obejmuje:
 - Koszt poszczególnego badania
 - Pobranie i transport materiału pobranego do badań
 - opracowanie wyników
8. Wyniki badań niespełniające kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zmianami), należy dostarczyć zleceniodawcy mailowo w trybie natychmiastowym po wykonaniu badania.
9. Po zakończeniu badań dostarczyć sprawozdanie z oceną przydatności wody do spożycia przez ludzi.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego Formularzu Oferty do dnia **29 listopada 2013 r.** drogą elektroniczną na adres: przetarg@pwikpiaseczno.pl

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami.
Maciej Mański tel. 603 399 109 , przetarg@pwikpiaseczno.pl;

Data ogłoszenia 13.11.2013 r.

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

Leszek Prawucki

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Latawiec