

Załącznik nr 2

ZAKRES PARAMETERÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM PARAMETRÓW
GRUPY A

MK-1 – obszar Gminy Piaseczno

Tabela 1.1.

Lp.	Badany Parametr
Parametry fizyczna i organoleptyczne	
1	Barwa
2	Mętność
3	pH
4	Przewodność elektryczna
5	Zapach
6	Smak
7	Twardość ogólna
Parametry chemiczne	
1	Żelazo
2	Mangan
3	Chlor wolny
Parametry bakteriologiczne	
1	Escherichia coli
2	Enterokoki
3	Bakterie grupy coli
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C

Punkty poboru:

- **SUW Bobrowiec:**
 - *Punkt na sieci:* Bobrowiec, ul. Mazowiecka 62
 - *Punkt na SUW:* SUW Bobrowiec
- **SUW Jazgarzew:**
 - *Punkt na sieci:* Wólka Kozodawska, ul. Herbacianej Róży 2
 - *Punkt na SUW:* SUW Jazgarzew
- **SUW Siedliska:**
 - *Punkt na sieci:* Siedliska, ul. Książąt Mazowieckich 6A,
 - *Punkt na sieci:* Konstancin-Jeziorna, ul. Broniewskiego 12
 - *Punkt na SUW:* SUW Siedliska
- **SUW Orzeszyn:**
 - *Punkt na sieci:* Pilawa, ul. Klonowa 13
 - *Punkt na SUW:* SUW Orzeszyn
- **SUW Głusków:**
 - *Punkt na sieci:* Głusków, ul. Lipowa 13B
 - *Punkt na SUW:* SUW Głusków
- **SUW Złotokłos:**
 - *Punkt na sieci:* Złotokłos, ul. Traugutta 10
 - *Punkt na SUW:* SUW Złotokłos
- **SUW Mieszkowo:**
 - *Punkt na sieci:* Robercin, ul. Gościniec 32
 - *Punkt na SUW:* SUW Mieszkowo
- **SUW Zalesie Dolne:**
 - *Punkt na sieci:* Zalesinek, ul. Longinusa 25
 - *Punkt na SUW:* SUW Zalesie Dolne
- **SUW Zalesie Górne:**
 - *Punkt na sieci:* Zalesie Górne, ul. Sarenki 20
 - *Punkt na SUW:* SUW Zalesie Górne
- **SUW Grochowa:**
 - *Punkt na sieci:* Bogatki, ul. Królewska 91
 - *Punkt na SUW:* SUW Grochowa



ZAKRES PARAMETERÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM PARAMETRÓW GRUPY A

MK-2 – obszar Miasta Piaseczno

Tabela 1.2.

Lp.	Badany Parametr
Parametry fizyczna i organoleptyczna	
1	Barwa
2	Mętność
3	pH
4	Przewodność elektryczna
5	Zapach
6	Smak
7	Twardość ogólna
Parametry chemiczne	
1	Żelazo
2	Mangan
3	Chlor wolny
Parametry bakteriologiczne	
1	Escherichia coli
2	Enterokoki
3	Bakterie grupy coli
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C
5	Clostridium perfringens

Punkty poboru:

- Piaseczno
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Kameralna 11
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Julianowska 66
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Mickiewicza 39
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Zielona 14
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Słowicza 1
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Kościuszki 5

**ZAKRES PARAMETERÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM ROZSZERZONYM
PARAMETRÓW GRUPY A
MK-2 – obszar Miasta Piaseczno**

Tabela 1.3.

Punkty poboru:

Lp.	Badany Parametr
Parametry fizyczna i organoleptyczne	
1	Barwa
2	Mętność
3	pH
4	Przewodność elektryczna
5	Zapach
6	Smak
7	Twardość ogólna
Parametry chemiczne	
1	Żelazo
2	Mangan
3	Chlor wolny
Parametry bakteriologiczne	
1	Escherichia coli
2	Enterokoki
3	Bakterie grupy coli
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C
5	Clostridium perfringens

- Piaseczno
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Żeromskiego 15
(zastępczy punkt poboru wody dla ludności)

