



**ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU NR 12/2017 NA:**

**„Monitoring, ochrona terenu i obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.”**

**PYTANIA:**

Zgodnie z pkt 5.1. lit. c) SIWZ oraz § 1 ust. 1. lit c) wzoru umowy jednym z elementów zamówienia jest wykonanie montażu systemu alarmowego w obiekcie przy ul. Urbanistów w Julianowie. W opisie przedmiotu zamówienia nie określi Państwo jednak żadnych szczegółów ani wymagań w tym zakresie.

W związku powyższym zwracamy się z prośbą o informacje odnośnie:

- a) rodzaju i ilości wymaganego przez Państwa sprzętu/urządzeń mających wchodzić w skład systemu SSWiN (tj. ilość czujek, barier, central itd.);
- b) możliwości dokonania wizji lokalnej obiektu w celu oszacowania kosztów realizacji tej usługi.

**ODPOWIEDZI:**

**Zamawiający**

Zamawiający informuje, iż przy wycenie przedmiotu zamówienia wskazanego w punkcie 5.1. lit. c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz § 1 ust. 1. lit c) wzoru Umowy należy uwzględnić montaż centrali alarmowej i jednej czujki dualnej w wiacie, w której będzie agregat prądowłoczy oraz montaż 1 czujki na zewnątrz.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 19 września 2017 r. na godz. 9.00, przy obiekcie na ul. Urbanistów w Julianowie (przepompownia ścieków).

PREZES ZARZĄDU  
  
Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Grzegorz Banaszewski