



Piaseczno, dnia 22 stycznia 2020 roku.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU NR 10/2019 NA:
„ROZBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA
KOZODAWSKA, OBEJMUJĄCA M.IN. BUDOWĘ BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY „ZALESIE GÓRNE”, ZBIORNIKA WODY SUROWEJ
 $V=2 \times 100 \text{M}^3$, PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH
I ELEKTRYCZNYCH ORAZ ROZBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA
TERENIE DZ.NR EW. 296, OBRĘB 0038, WÓLKA KOZODAWSKA, GMINA
PIASECZNO.**

PYTANIA:

Pytanie

W związku z toczącym się postępowaniem pn.: **Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka Kozodawska, obejmująca m.in. budowę budynku stacji Uzdatniania Wody „Zalesie Górne”, zbiornika wody surowej $V=2 \times 100 \text{m}^3$, przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych oraz rozbudowa dróg wewnętrznych na terenie dz. nr ew. 296, obręb 0038, Wólka Kozodawska, gmina Piaseczno, nr sprawy: 10/2019** zwracamy się z prośbą o korektę warunków ubiegania się o zamówienie w zakresie wartości kontraktów referencyjnych poprzez uznanie kwoty minimalnej 5 000 000,00 zł. Brutto oraz dopuszczenie możliwości wskazania obiektów wykonanych w okresie co najmniej 6 lat od momentu składania ofert.

Przedstawiona w specyfikacji koniunkcja warunków dotyczących jednoczesnej obecności otwartego napowietrzania, zbiornika reakcji o pojemności min. 100 m³, dwustopniowej filtracji, wydajności obiektu pow. 100 m³/h oraz wartości pow. 5 mln. zł. sprawia, iż nawet doświadczony wykonawca zajmujący się profesjonalnie budową stacji uzdatniania wody może mieć problem ze wskazaniem tego typu dwóch obiektów.

Prosimy zatem o dopuszczenie obiektów referencyjnych posiadających opisanie elementy techniczne z okresu ostatnich 6 lat i o wartości minimalnej kontraktu 5 mln. zł. brutto.

ODPOWIEDZI:

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Oferenta.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wojciechowski
Krzysztof Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Bandaszewski
Grzegorz Bandaszewski

