



Piaseczno, dnia 02 czerwca 2020 roku.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU NA:

**„Dostawa rur studziennych DN100 oraz DN125 wraz z głowicami studziennymi
i kompletem połączeń na potrzeby SUW Siedliska oraz SUW Zalesie Dolne”**

PYTANIA:

Pytanie nr 1:

„Zgodnie z wytycznymi „Głowica studzienna – SUW Zalesie Dolne” grubość pokrywy wynosi 2,5 cm.

Zwracam się z prośbą o informacje o rurach pompowych i pompie głębinowej które zostaną zabudowane w studni w celu dobrania pokrywy o zoptymalizowanej grubości.”

ODPOWIEDZI:

Odpowiedź nr 1:

Studnia głębinowa nr 2 na SUW Zalesie Dolne składa się z głowicy studziennej, rur pompowych o długości L - 6 m – 4 szt., przejścia montażowego (kołnierz/gwint) oraz pompy głębinowej Grundfos SP46-6

PREZES ZARZĄDU


Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Banaszewski

