



Piaseczno, dnia 01 września 2014 r.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**dotyczy:** postępowania na dostawę i montaż Agregatów prądotwórczych ZGI-60 szt. 1 i ZGI-75 szt. 2 i ZGI 130 szt. 1 wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzeń w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego na obiektach: Głusków, Bobrowiec, Złotokłós i Chylice gmina Piaseczno.

#### ***Odpowiedź na w/w pytania:***

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące agregatów informujemy iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. decyduje się wyłącznie na stosowanie wyżej wymienionych typów. Głównym kryterium takiej decyzji jest fakt, że obecnie wykorzystywane agregaty są tego samego typu co w/w i Zamawiający dąży do ujednoczenia swojego wyposażenia prądotwórczego. Dopuszczenie i ewentualne wdrożenie maszyn innego typu wiązałoby się ze zbytnimi kosztami dodatkowymi, wiążącymi się z wdrożeniem, przebudową stanowisk pracy maszyn, przeszkoleniem obsługi, a także eksploatacji, serwisu i napraw, które w ocenie Zamawiającego, są nieuzasadnione, a przez co z ekonomicznego i technologicznego punktu widzenia, nie racjonalne.

W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby dopuszczania agregatów typów innych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W imieniu Zamawiającego

Prezes Zarządu  
Leszek Prawucki

Wiceprezes Zarządu  
Robert Latawiec