

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZGŁOSZONE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na „Remont pompowni ścieków Pólko przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piaseczno Sp z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno uprzejmie informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Typ zamontowanych pomp i/ lub parametrów pracy i/lub zdjęć tabliczek znamionowych pomp.
2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 2. wskazał, iż do naprawy powierzchni jest przeznaczona komora pompowa w kształcie półkola znajdująca się na zewnątrz budynku. Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Zamawiającego przekazał informację, iż naprawę powierzchni należy również przeprowadzić w komorze pompowni znajdującej się w środku budynku. Prosimy o jednoznaczną informację, które elementy są do naprawy.
3. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3 wskazał, iż do wymiany są 3 szt. pomp firmy Flygt o numerze 329/80 5,9kW nr. 9720505. Przekazany opis nie jest zgodny z numeracją numerów pomp lub zdjęcia tabliczki znamionowej obecnie używanych pomp.
4. W przekazanym wzorze umowy jako załącznik nr. 2 jest wskazany opis przedmiotu Zamówienia. Załącznik nr.2 ma określać zakres prac do wykonania. Czy przekazany do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik nr.2 do umowy?
5. W wzorze umowy Zamawiający wymaga wyznaczenia kierownika robót który będzie działał w granicach umocowanych w Prawie Budowlanym. Czy w związku z tym, iż przedmiotowy remont nie będzie podlegał żadnym zgłoszeniom i pozwoleniom Zamawiający dopuści do sprawowania funkcji kierownika robót osobę nie posiadającą uprawnień budowlanych. Jeżeli nie proszę o sprecyzowanie jakich uprawnień budowlanych oczekuje Zamawiający od kierownika robót.
6. Przedstawiciel Zamawiającego podczas wizji lokalnej przekazał, iż modernizacja pompowni będzie odbywała się na czynnym obiekcie. Proszę o przekazanie informacji o średnim dopływie ścieków do pompowni celem odpowiedniego tymczasowego rozwiązania pompowania ścieków.
7. W związku z dużą ilością niejasności i braku dokumentacji projektowej dotyczącej przepompowni prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedzi:

Ad1. ITT Flygt AB, 3127.180 5,9kW nr. 9720505

Ad2. Zamawiający przewiduje remont obu komór pompowni .

Ad3. Zamontowane pompy to ITT Flygt AB, 3127.180 5,9kW nr. 9720505

Ad4. Tak, opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy.

Ad5. Tak, Zamawiający dopuści do sprawowania funkcji kierownika robót osobę nie posiadającą uprawnień budowlanych.

Ad6. Średni dobowy przepływ ścieków to 250 m³

Ad7. Decyzją Zamawiającego termin składania ofert wydłużono do dnia 03.10.2016r.

Kierownik
działu oczyszczania ścieków
Główny Technolog
Wiktor Przygodzki