

Piaseczno, 27 września 2016r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ZGŁOSZONE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na „Remont zbiorników na OŚ Wólka Kozodawska ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piaseczno Sp z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno uprzejmie informuje, że do w/w postępowania wpłynęło następujące pytanie:

1. Na jaki okres czasu będą mogły być wyłączone zbiorniki z użytkowania?

Odpowiedź 1:

Zamawiający gwarantuje wyłączenie technologiczne zbiorników na okres 7 dni.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu wyłączenia zbiorników tylko w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.

Kierownik
działu oczyszczalni ścieków
Główny technolog
Wiktor Przygodzki