

Piaseczno, dnia 18.10.2016

Dotyczy: „Dostawa wraz z montażem dwóch sztuk nowych klimatyzatorów naściennych typu inwerter oraz przegląd klimatyzatorów znajdujących się na terenie PWiK.

**PYTANIE**

„witam, mam pytanie odnośnie montażu dwóch klimatyzatorów na Zeromskiego dotyczy zapytania ofertowego.

Interesuje nas długość instalacji do klimatyzacji 5 kw pomiędzy jednostką wew a zew,(potrzebuję do wyceny montażu) a czy są jakieś inne utrudnienia tj. potrzebne rusztowanie itp.”

**ODPOWIEDŹ**

Długość instalacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną w przypadku pierwszego klimatyzatora wynosi ok. 10mb a w przypadku drugiego ok. 5mb.

Pierwsza jednostka zewnętrzna będzie montowana na dachu budynku, a druga na ścianie budynku na wysokości ok. 2,5 mb.

PWiK Piaseczno  
Specjalista ds. Administracyjnych  
  
Grzegorz Kutrzepa