

Załącznik nr 2

ZAKRES PARAMETERÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM KONTROLNYM MK-1 – obszar Gminy Piaseczno

Tabela 1.1.

Lp.	Badany Parametr
Parametry fizyczna i organoleptyczne	
1	Barwa
2	Mętność
3	pH
4	Przewodność elektryczna
5	Zapach
6	Smak
7	Twardość ogólna
Parametry chemiczne	
1	Jon Amonowy
2	Azotyny
3	Żelazo
4	Mangan
5	Chlor wolny
Parametry bakteriologiczne	
1	Escherichia coli
2	Enterokoki
3	Bakterie grupy coli

Punkty poboru:

- **SUW Bobrowiec:**
 - **Punkt na sieci:** Bobrowiec, ul. Mazowiecka 62
 - **Punkt na SUW:** SUW Bobrowiec
- **SUW Jazgarzew:**
 - **Punkt na sieci:** Wólka Kozodawska, ul. Herbacianej Róży 20
 - **Punkt na SUW:** SUW Jazgarzew
- **SUW Siedliska:**
 - **Punkt na sieci:** Siedliska, ul. Książąt Mazowieckich 6A,
 - **Punkt na sieci:** Konstancin-Jeziorna, ul. Broniewskiego 12
 - **Punkt na SUW:** SUW Siedliska
- **SUW Orzeszyn:**
 - **Punkt na sieci:** Pilawa, ul. Klonowa 13
 - **Punkt na SUW:** SUW Orzeszyn
- **SUW Głosków:**
 - **Punkt na sieci:** Głosków, ul. Lipowa 13B
 - **Punkt na SUW:** SUW Orzeszyn
- **SUW Złotokłos:**
 - **Punkt na sieci:** Złotokłos, ul. Traugutta 10
 - **Punkt na SUW:** SUW Złotokłos
- **SUW Mieszkowo:**
 - **Punkt na sieci:** Robercin, ul. Gościniec 32
 - **Punkt na SUW:** SUW Złotokłos
- **SUW Zalesie Dolne:**
 - **Punkt na sieci:** Zalesinek, ul. Longinusa 25
 - **Punkt na SUW:** SUW Zalesie Dolne
- **SUW Zalesie Górne:**
 - **Punkt na sieci:** Zalesie Górne, ul. Sarenki 20
 - **Punkt na SUW:** SUW Zalesie Górne
- **SUW Grochowa:**
 - **Punkt na sieci:** Bogatki, ul. Królewska 91
 - **Punkt na SUW:** SUW Zalesie Górne

ZAKRES PARAMETERÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM KONTROLNYM
MK-2 – obszar Miasta Piaseczno

Tabela 1.2.

Lp.	Badany Parametr
Parametry fizyczna i organoleptyczne	
1	Barwa
2	Mętność
3	pH
4	Przewodność elektryczna
5	Zapach
6	Smak
7	Twardość ogólna
Parametry chemiczne	
1	Jon Amonowy
2	Azotyny
3	Żelazo
4	Mangan
5	Chlor wolny
6	Chloraminy
7	Σ chloranów i chlorynów
Parametry bakteriologiczne	
1	Escherichia coli
2	Enterokoki
3	Bakterie grupy coli
4	Clostridium perfringens

Punkty poboru:

- Piaseczno
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Kameralna 11
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Julianowska 66
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Mickiewicza 39
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Zielona 14
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Słowicza 1
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Kościuszki 5

ZAKRES PARAMETERÓW OBJĘTYCH MONITORINKIEM KONTROLNYM
ROZSZERZONYM
MK-2 – obszar Miasta Piaseczno

Tabela 1.3.

Lp.	Badany Parametr
Parametry fizyczna i organoleptyczne	
1	Barwa
2	Mętność
3	pH
4	Przewodność elektryczna
5	Zapach
6	Smak
7	Twardość ogólna
Parametry chemiczne	
1	Jon Amonowy
2	Azotyny
3	Żelazo
4	Mangan
5	Chlor wolny
6	Chloraminy
7	∑ chloranów i chlorynów
Parametry bakteriologiczne	
1	Escherichia coli
2	Enterokoki
3	Bakterie grupy coli
4	Clostridium perfringens

Punkty poboru:

- Piaseczno
 - **Punkt na sieci:** Piaseczno, ul. Żeromskiego 15
(zastępczy punkt poboru wody dla ludności)




