



ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU NR 05/2017-28/PWSI/2011 NA:
„BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZŁOTOKŁOSIE – ETAP I –
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, TŁOCZNI ŚCIEKÓW PG7 WRAZ
Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI RUNÓW
I GŁOSKÓW, GMINA PIASECZNO”.

Pytanie

Proszę o:

- 1 – Wyjaśnienie jak mają być zabudowane (odległość między osiami poziomo) rurociągi tłoczny: czynny i zapasowy.
- 2 – Proszę o rysunek w ww. zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zarówno w przypadku rurociągu tłoczego czynnego, jak i zapasowego, odległość pomiędzy osiami poziomo wynosi 0,5 m. Zamawiający nie posiada rysunku, o który wnioskują Oferent.

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Błaszczyński

PREZES ZARZĄDU

Paweł Wojciechowski