



ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU NR 08/2016-12/PSWI/2011 NA:

Budowę stacji uzdatniania wody $Q_h=260 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{dmax} = 5720 \text{ m}^3/\text{d}$ wraz z niezbędnymi obiektami na działce przy ul. Żeromskiego 25 w Piasecznie oraz remont (wymiana) rurociągów tłocznych i kabli zasilająco – sterowniczych dla studni głębinowych nr 1, 2, 3A i 5 oraz światłowodów łączących oczyszczalnię ścieków ze stacją uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie.

PYTANIA:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących w/w postępowania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka budynku SUW (ob. nr 4) oraz zbiornika wody czystej z komorą zasuw (ob. nr 12) nie jest do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.
2. Jeśli rozbiórka w/w obiektów jest do wykonania po stronie Wykonawcy to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu tych obiektów lub ich inwentaryzacji.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1:

Zamawiający informuje, że rozbiórka budynku SUW (ob. nr 4) oraz zbiornika wody czystej z komorą zasuw (ob. nr 12) zostały już wykonane przez Zamawiającego.

Ad. 2:

Odpowiedź powyżej.

Dyrektor Techniczny
PWiK Piaseczno Sp. z o.o.

mgr inż. Grzegorz Bańaszewski