

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWALANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 175.000 Euro**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
z siedzibę w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.:

„Wymianę hydrantów nadziemnych na terenie miasta i gminy Piaseczno”

(zwanego w dalszej treści Zapytania Ofertowego odcinkiem sieci)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wymianę hydrantów nadziemnych na terenie miasta i gminy Piaseczno:
 - Wymiana hydrantu w nawierzchni gruntowej **75** szt.
 - Wymiana hydrantu w nawierzchni z kostki brukowej **5** szt.
 - Wymiana hydrantu w nawierzchni asfaltowej **1** szt.
 - Wymiana hydrantu wraz z zasuwą w nawierzchni gruntowej **43** szt.
 - Wymiana hydrantu wraz z zasuwą w nawierzchni z kostki brukowej **7** szt.
 - Wymiana hydrantu wraz z zasuwą w nawierzchni asfaltowej **2** szt.

2. Wymagania materiałowe:

Zasuw kołnierzone krótkie

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne min (GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (min 250µm) lub równoważną
- Pełny przelot zasuw (bez przewężeń na wysokości klina)
- Długość zabudowy wg F4 (krótkie)
- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie,
- Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i zalewane masą na gorąco
- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, oringi, uszczelka manszetaowa)
- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM z pełnym przelotem
- Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuw
- Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego

Obudowa do zasuw

- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) lub równoważne wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuw i długości przedłużacza .


Skrzynki do zasuw

- Wykonanie – korpus materiał Typu PE lub PA+
- Wieczko żeliwne z wtopioną wkładką stalową
- Min. waga skrzynki 5 kg.

Kształtki żeliwne

- Żeliwo sferoidalne malowane farbą epoksydową

Hydranty nadziemne



- Głowica hydrantu , korpus zaworu hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min GG40 pokryta farbą epoksydową zewnątrz i wewnątrz (min 250µm) zgodnie z normą GSK lub równoważną odporna na UV.
- Tłok zaworu – żeliwo sferoidalne min GGG 40 z zawulkanizowaną warstwą z gumy EPDM
- Kolumna hydrantu, nakrętka trzpienia zaworu, trzpień zaworu przedłużacz trzpienia zaworu siedzisko tłoka - wykonana ze stali nierdzewnej
- Łożysko ślizgowe wykonane z POM
- Kolumna hydrant – niedzielona (monolityczna)
- Pokrętło zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium
- Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN 80
- Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.
- Nakrętka przedłużacza trzpienia, króciec odwodnienia wykonane z mosiądzu
- Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.

Otulina do hydrantu

- Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatraskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)

WYMAGANE DOKUMENTY (załączane do oferty)

- Karty katalogowe oferowanych produktów
- Dopuszczenie PZH
- Deklaracje zgodności
- Dopuszczenia CBNOP na hydranty
- Certyfikat GSK RAL potwierdzający jakość powłok dla zasuw i hydrantów

UWAGA: Cała armatura powinna pochodzić od jednego producenta

Oferent dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robót na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do Zapytania przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 t. j.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 t. j.).

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie papierowej na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego Formularzu Oferty do dnia **27.10.2016 r. do godz. 12.00** w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 39.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:

1. Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy: do dnia **16.12.2016 r.**



ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu lub postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej w wysokości stanowiącej równowartość 10 % ceny ofertowej brutto.

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Z chwilą złożenia oferty Wykonawca akceptuje warunki wykonania robót zawarte we wzorze umowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:

- a) dla Kierownika Budowy - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia, aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami.

Sebastian Podgórzak tel. (0-22) 701-54-27, przetarg@pwikpiaseczno.pl;

Data ogłoszenia 18.10.2016 r.

Zatwierdzam

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Banaszewski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Wojciechowski

Załączniki:

- Formularz oferty
- Wzór Umowy