



ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU NR 08/2016-12/PSWI/2011 NA:

Budowę stacji uzdatniania wody $Q_h=260 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{dmax} = 5720 \text{ m}^3/\text{d}$ wraz z niezbędnymi obiektami na działce przy ul. Żeromskiego 25 w Piasecznie oraz remont (wymiana) rurociągów tłocznych i kabli zasilających – sterowniczych dla studni głębinowych nr 1, 2, 3A i 5 oraz światłowodów łączących oczyszczalnię ścieków ze stacją uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie.

PYTANIA

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących w/w postępowania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka budynku stacji pompowni sieciowej (ob. nr 5) oraz stacji trafo (ob. nr 10) nie jest do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.
2. Jeśli rozbiórka w/w obiektów jest do wykonania po stronie Wykonawcy to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu dla tego obiektu bądź jego inwentaryzacji.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy będzie dostawa i montaż bramy wjazdowej bądź wewnętrznej?
4. Jeśli dostawa w/w elementów będzie po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie wymiarów oraz wytycznych dla ich dostawy.
5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów znajdujących się na terenie działki objętej przedmiotem zamówienia?
6. Jeśli Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów to po czyjej stronie będzie uzyskanie tego pozwolenia oraz pokrycie ewentualnych kosztów wycinki drzew?
7. Czyją własnością będzie złom, gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, które są do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia?
8. Jeżeli złom, gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek będą należały do Zamawiającego to gdzie Wykonawca będzie miała obowiązek je składować (w jakiej odległości od terenu budowy)?
9. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod zaplecze biurowe Wykonawcy na terenie prowadzonej inwestycji?
10. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod plac składowy/magazyn materiałów Wykonawcy na terenie prowadzonej inwestycji?
11. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wody z prób rozruchowych, płukania zbiorników, wód opadowych i innych wód technologicznych.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rozbiórki stacji pompowni sieciowej – obiekt nr 5. Stacja trafo – obiekt nr 10 została zlikwidowana.

Ad. 2:

Zamawiający informuje, że celem ustalenia zakresu rozbiórki stacji pompowni sieciowej – obiektu nr 5 należy przeprowadzić wizję lokalną. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie pod nr 603 399 109 z Kierownikiem Sieci Wodociągowej Sebastianem Podgórzakiem.

Ad. 3:

Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do dostawy i montażu dwóch bram wjazdowych – jedna od ul. Żeromskiego, druga od ul. Prusa.

Ad. 4:

Bramy wjazdowe o szer. 5 m, przesuwne, sterowane na pilota.

Ad. 5:

Zamawiający informuje, iż posiada pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów na terenie działki objętej inwestycją.

Ad. 6:

Patrz- odpowiedź powyżej.

Ad. 7:

Złom, gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek będą należały do Wykonawcy.

Ad. 8:

Patrz- odpowiedź powyżej.

Ad. 9:

Tak.

Ad. 10:

Tak.

Ad. 11:

Nie.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Banaszewski