

WOJEWODA WARSZAWSKI

Wydział Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

Pl. Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Znak tel. 022 45 38 06 / 96

Warszawa, 19.09.1996r.

DECYZJA Nr 148/96

Na podstawie art. 104 Kpa w nawiązaniu do art. 45 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnictwo (Dz. U. Nr 21, poz. 96) oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz. U. Nr 93, poz. 444), w oparciu o opinię Oddziału Geologii

z a t w i e r d z a m

uproszczoną dokumentację hydrogeologiczną
dotyczącą wykonania studni nr 1 i nr 2 dla wodociągu grupowego
w miejscowości Złotokłos, gm. Piaseczno, woj. warszawskie

zawierającą ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych składającego się z dwóch
studni: nr 1 (o głębokości 55,0 m) i nr 2 (o głębokości 54,0 m),
eksploatowanych przemiennie

według stanu na dzień 17.07.1996r. w wysokości:

$$\begin{aligned} Q &= 75,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ S &= 4,0 \text{ m} \end{aligned}$$

Uzasadnienie:

Wyniki przeprowadzonych prac i badań związanych z wykonaniem studni nr 1 i nr 2 pozwoliły na ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w podanej wysokości.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za moim pośrednictwem.



Z up. WOJEWODY WARSZAWSKIEGO

mgr int. Ewa Siępińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki
Załączniki:
1 egz. dokumentacji
2 egz. karty rejestracyjnej
2 egz. książki eksploatacji studni
2. Bank HYDRO
03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39
Załączniki:
1 egz. dokumentacji + 2 egz. karty kodowej