

URZĄD WOJEWÓDZKI

w Warszawie
Wydział Ochrony Środowiska,
Leśnictwa i Łowiectwa
Plac Bankowy 3/5
00-250 Warszawa

ZAŁ. 2.

Warszawa, 28.08.1996r.

DECYZJA Nr 91/96

Na podstawie art. 104 Kpa w nawiązaniu do art. 45 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 21, poz. 96) oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz. U. Nr 93, poz. 444), w oparciu o opinię Oddziału Geologii

z a t w i e r d z a m

aneks do dokumentacji hydrogeologicznej
dotyczący wykonania studni nr 3 dla wodociągu grupowego
w miejscowości Głusków, gm. Piaseczno, woj. warszawskie

zawierający ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych składającego się z trzech
studni (w tym jedna awaryjna): nr 1 (o głębokości 48,5 m), nr 2
(o głębokości 49,0 m) i nr 3 (o głębokości 52,0 m)

według stanu na dzień 21.05.1996r. w wysokości:

$$\begin{aligned} Q &= 115,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ S &= 11,5 \text{ m} \end{aligned}$$

Dopuszcza się eksploatację:

- studni nr 1 z wydajnością 55,0 m³/h przy depresji 7,5 m
 - studni nr 2 z wydajnością 55,0 m³/h przy depresji 11,5 m
 - studni nr 3 z wydajnością 60,0 m³/h przy depresji 6,0 m.
- Studnie nr 1 i nr 2 nie mogą być eksploatowane jednocześnie.

Na podstawie art. 155 Kpa uchylam decyzję Urzędu M. St. Warszawy nr 159/81 z dnia 14.09.1981r. zatwierdzającą zasoby w kat. "B" dla ujęcia składającego się z dwóch studni (nr 1 i nr 2) w wysokości 55,0 m³/h przy depresji 7,5 - 11,5 m.

Uzasadnienie:

Wyniki przeprowadzonych prac i badań pozwoliły na ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w podanej wysokości.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za moim pośrednictwem.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszk
Załączniki:
2 egz. aneksu
1 egz. karty rejestracyjnej
1 egz. książki eksploatacji studni
2. Bank HYDRO
03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39
Załączniki:
1 egz. aneksu + 1 egz. karty kodowej

**Z up. WOJEWODY WARSZAWSKIEGO**

mgr inż. Ewa Słepiewska
Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony
Środowiska, Leśnictwa i Łowiectwa